

ZPFZ-I.271.5.2019

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
dotyczącą przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zadania o nazwie:
„Rozbudowa drogi gminnej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, Gmina Jerzmanowa ”
ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 602313-N-2019
w dniu 26.09.2019 r.

I. Do Zamawiającego - Gminy Jerzmanowa wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze
zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje ich treść wraz
z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W części opisowej projektu budowlanego zawarto zapisy określające warunki na wejście
na działki nr 464/5, 467/1, 470, 471/2 obręb 0003 Jaczów oraz działkę nr 78/3 obręb 0008 Smardzów
m.in.

- prace wykonać w okresie po dokonaniu zbiorów, przed zasianiem upraw, w m-cu
wrzesień/październik w porozumieniu z właścicielem działki
i inne kolejne.

W jaki sposób wykonawca może spełnić ten wymóg przy podanych terminach realizacji?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż prace będzie można prowadzić w porozumieniu z właścicielem działki.
Zapis w „porozumieniu z właścicielem działki” został wprowadzony przez jej właściciela.

Pytanie nr 2

Czy stabilizacja gruntu cementem może być wykonywana na miejscu a nie jak podano
w przedmiarze z dowozu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż stabilizacja gruntu cementem ma być wykonywana wyłącznie
z dowozu.

Pytanie nr 3

Prosimy o uściślenie ilości robót w przedmiarze w pozycjach 6.d.1.1. 7.d.1.1. 8.d.1.1. 9.d.1.1 ,
ilości podane w przedmiarze są według nas efektem błędu rachunkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zamieszcza poprawiony przedmiar branży drogowej.

II. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

Otrzymują:

1. wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
2. BIP Urzędu Gminy Jerzmanowa
3. strona internetowa Urzędu Gminy Jerzmanowa
4. tablica ogłoszeń
5. a/a

WÓJT
GMINY JERZMANOWA
mgr Lesław Golba