

ZPFZ-I.271.1.2020

Wszyscy Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
dotyczącą przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego
na wykonanie zadania o nazwie:
„Budowa ul. Cyprysowej w m. Jaczów”
ogłoszonego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod nr 504106-N-2020
w dniu 20.01.2020 r.

I. Do Zamawiającego - Gminy Jerzmanowa wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ.
Na podstawie art.38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.)
zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje ich treść wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu dotyczącego budowy drogi w miejscowości Jaczów
zwracam się z prośbą o wykładnię występującej w dokumentacji przetargowej rozbieżności.

W przedmiarze budowlanym w pozycji 25 i 26 występuje „stabilizacja podłoża gruntocementem
z dowozu” a w rozwinięciu tych pozycji wg KNR materiałem jest „mieszanka betonowa”, patrząc
jednak na opis konstrukcji jezdni w punkcie 5.1.2 w dokumencie Projekt wykonawczy czytamy, że
powinniśmy wykonać stabilizację gruntu cementem. Zatem czy zastosować gotową mieszankę
betonową z dowozu z węzła (wg przedmiaru) czy zrobić stabilizację gruntu cementem na miejscu
(wg projektu).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy wykonać stabilizację gotową mieszanką betonową z dowozu.

II. Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.

WÓJT
GMINY JERZMANOWA

mgr Lesław Golba

Otrzymują:

1. wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ
2. BIP Urzędu Gminy Jerzmanowa
3. strona internetowa Urzędu Gminy Jerzmanowa
4. tablica ogłoszeń
5. a/a